

Maatregelen organisatie bij het opkappen / eindpunt plaatsen van een AC waterleiding

Maatregelen organisatie bij het opkappen / eindpunt plaatsen van een AC waterleiding

Werknemers moeten de opleiding 'veilig werken met asbestcementleidingen' aantoonbaar hebben gevolgd voordat zij deze werkzaamheden gaan doen. Dit geldt ook voor medewerkers die toezicht houden op de werkzaamheden. De opleiding moet minimaal om de 5 jaar worden herhaald.

Werkvoorbereiding

- Zorg dat het AC werkplan, conform de brancheafsprakenk aanwezig is op de werkplek.
- Zorg voor het beschikbaar stellen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Zorg ervoor dat er voldoende water en zeep is zodat medewerkers hun armen, handen, gezicht kunnen wassen.
- Zorg voor voldoende juist verpakkingsmateriaal met opdruk "asbest".
- Zorg voor voldoende materiaal om de werkplek goed te kunnen afzetten en afbakenen
- Zorg voor asbestafvalcontainer(s) inclusief container bag.

Tussenopslag

- Regel eventuele tussenopslag.
- Als het asbestafval in de asbestafvalcontainers niet direct van het werk naar een stortplaats wordt afgevoerd, plaats en beveilig deze asbestafvalcontainers dan zodanig dat onbevoegden niet met het asbesthoudende afval in aanraking kunnen komen.
- In een openbare ruimte: sluit de container bag en zet een hek met slot om de container. Laat bij voorkeur de container voor het weekend weghalen. Markeer de container met de waarschuwing: voorzichtig bevat asbest.

Afvoer naar de stortplaats

- Het verpakkingsmateriaal en de asbestafvalcontainers met afvalstoffen moeten:
 - voorzien zijn van het juiste etiket conform het Warenwetbesluit asbest
 - zodanig worden afgevoerd dat het milieu niet met asbest wordt verontreinigd.
- Regel de afvoer van het asbesthoudend afval direct van het werk of van de tussenopslag door een daartoe bevoegd VIHB-bedrijf.

Instructies leidinggevende

- Alleen mensen die de opleiding 'veilig werken met asbestcementleidingen' aantoonbaar hebben gevolgd mogen dit werk uitvoeren.
- Voer periodiek werkplekinspecties uit.

Oplossing voor: Werkgever

Source URL: <https://test.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-organisatie-bij-het-opkappen-eindpunt-plaatsen-van-een-ac-waterleiding>